

**ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΓΓΟΛΙΚΑ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - 14.06.2024**

<b>Παράμετρος ελέγχου</b>	<b>Ημερομηνία δειγματοληψίας</b>	<b>Θέση δειγματοληψίας</b>	<b>Αποτέλεσμα δειγματοληψίας</b>	<b>Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή παραμέτρου</b>
<b>Αριθμός αποικιών σε 22°C/ml</b>	14/06/2024	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	> 300	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
<b>Αριθμός αποικιών σε 37°C/ml</b>	14/06/2024	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	> 300	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
<b>Κολοβακτηριοειδή / 100 ml</b>	14/06/2024	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	0	0
<b>E. coli /100 ml</b>	14/06/2024	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	0	0
<b>Εντερόκοκκοι / 100 ml</b>	14/06/2024	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	0	0